

Утвърждавам: .....



Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

инж. Николай Христов  
Директор направление „техническа дейност“

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

*за изпълнение на обект: „Изграждане на водопровод от пасажерско място № 1 до сграда „Яхт клуб“, пристанище Варна-изток“*

### **I. Обща част:**

Обектът се намира на територията на пристанище Варна-изток и предвижда подмяна на водопровод и направа на пожарни хидранти.

### **II. Съществуващо положение:**

Налице са сериозни пропадания на настилка по трасето на съществуващия клон от етернит и стомана в района на „Морска гара“ до „Пилотска кула“ и „Яхт клуб“.

### **III. Технически изисквания:**

За изграждане на новото трасе да се доставят и монтират ПЕВП тръби ф110, ф90, ф63 и ф32. Поставянето на тръбите ще се осъществи с разбиване на съществуващата настилка, изкопни работи и обратен насип, включително уплътняване. Да се монтират и нови надземни пожарни хидранти в началото и края на участъка. Да се извърши дезинфекция на новоизграденния водопровод и присъединяване към водопроводната мрежа на пристанището, като преди това участъка се изпита (72-часова проба с повишено налягане до 9 бара). Да се направи геодезическо заснемане и екзекотивен чертеж на новоизграденото трасе, което да отразява съществуващото положение на участъка. След приключване на работата, Изпълнителят почиства щателно строителната площадка и извежда отпадъците извън територията на пристанището.

### **IV. Срок за изпълнение:**

Не повече от 30 календарни дни, считано от датата на писмено уведомяване за осигурени технически условия за работа на обекта.

### **V. Гаранционен срок:**

За СМР – да бъде посочен задължително в години, но не по-малко от определените минимални гаранционни срокове, посочени в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

За оборудване – да бъде посочен задължително в години, но не по-малко от декларирания на производителя.

### **VI. Изисквания към участниците:**

За оглед на обекта: отговаря - Организатор поддръжка сгради и съоръжения, отдел „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“ (ППИ), Пристанище Варна - изток, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД,

за провеждане на оглед на стратегически обект и необходими документи, както следва:

1. Документ за самоличност;
2. Конкретно пълномощно на лицето като представител на кандидата за участие в процедурата;
3. Подписване на протокол за извършен оглед.

#### **VII. Мероприятия по безопасност:**

Забранено е допускането на външни лица на работните площадки. Изпълнителят да постави на опасните места табели по техника на безопасност и предупредителни знаци. По време на работа, Изпълнителя следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове и по - специално – Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на Изпълнителя.

#### **VIII. Други изисквания:**

За успешното постигане на целта на поръчката и за да се гарантира качеството на извършените ремонтни дейности, всички СМР предвидени в прогнозната количествената сметка трябва да се изпълнят при спазване на действащите технически нормативни изисквания за съответния вид работа. Всички СМР да се изпълнят при спазване на действащите технически нормативни изисквания за съответния вид работа. Всички резервни части и материали влагани в обекта да бъдат придружени с необходимата документация, съгласно Наредбата за съществени изисквания. Не се допуска замяната на един вид материал, като вид, геометрични размери и физико-механични характеристики с друг материал, без съгласието на Възложителя. Същото се отнася и за отделните промени на детайли и технологии на изпълнение.

*Изготвена е прогнозна количествена сметка. За изпълнение на обекта да се включат непредвидени разходи в размер на 5 %, при необходимост от извършване на допълнителни количества и/или строително-монтажни работи.*

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

Изготвил: *ek* .....

**Магдалина Бойчева**  
Организатор поддръжка сгради и съоръжения, отдел ППИ „Пристанище Варна-изток“

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

Съгласували: .....

**инж. Ивайло Петранов**  
Главен инженер ППИ, „Пристанище Варна“ ЕАД

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

.....

**инж. Любомир Добрев**  
Директор, „Пристанище Варна-изток“